

# Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen

ZWAG Grellenberg Straße 60 - 18507 Grimmen



## Herstellerbescheinigung / Abnahmeprotokoll mit Fertigmeldung für SW – Hausanschluss

Kundenname : ..... Ort: ..... Straße/ Nr. : .....

Datum der Fertigstellung : ..... Zählerstand der Wasseruhr: .....

Der Schmutzwasser- Hausanschluss wurde fachgerecht fertig gestellt durch die

Firma : .....

.....

und zur Nutzung am .....freigegeben.

1. Einbau Rückstauverschluss für fäkalhaltiges Abwasser  
Nach DIN 19578 Teil 1+2  ja  nein
2. Material und Nennweite der  
Verlegten Leitung .....  ja  nein
3. Einbau Hauskontrollschacht  ja  nein  
(gefordert DN 400  
andere Ausführung in Eigenverantwortlichkeit des Grundstücksbesitzers)  
Typ des Hauskontrollschachtes:  
.....  
befahrbar  nicht befahrbar
4. Regenwasser verbleibt auf dem Grundstück  ja  nein  
Regenwasser wird in das öffentliche Regenwassernetz abgeleitet  
 ja  nein
5. Erschließung erfolgte für mehrere  
Wohneinheiten/Geschäftseinheiten  ja  nein  
Anzahl der angeschlossenen WE .....  ja  nein
6. Einbau eines Fettabscheiders nach DIN 4040  ja  nein

Hausanschlussleitung in : .....

Kontrollschachtvorhanden :  ja  nein

Bitte immer vervollständigen und ggf. um weitere angeschlossene Gebäude ergänzen

### HA - Skizze

Der Auftraggeber/Eigentümer/Nutzungsberechtigte erkennt die in der gültigen Satzung enthaltenen Bestimmungen und Forderungen an, insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass mit Nutzungsbeginn Abwassergebühren zu entrichten sind, das Dach-, Oberflächen- und Drainagewässer nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden darf und jede Veränderung zum Hausanschluss wie Einleitwerte, Besitzerwechsel, Wohneinheitenänderung dem Verband mitzuteilen ist.

Sollte die Satzung des Verbandes nicht bekannt sein, verpflichtet er sich Kenntnis darüber zu erlangen.

Unterschrift der Herstellerfirma

Unterschrift Grundstücksbesitzer