

Tabelle 1

Tabelle zur Werkstoffauswahl in der Trinkwasserinstallation

Ort	°dH	Härtestufe	Ph-Wert	TOC	
Abtshagen	17,15	hart	7,36	1,50	.
Behnkendorf	17,15	hart	7,36	1,50	
Groß Behnkenhagen	17,15	hart	7,36	1,50	
Hildebrandshagen	17,15	hart	7,36	1,50	
Kakernehl	17,15	hart	7,36	1,50	
Klein Behnkenhagen	17,15	hart	7,36	1,50	
Windebrak	17,15	hart	7,36	1,50	
Wittenhagen	17,15	hart	7,36	1,50	
Hohenwarth	15,95	hart	7,21	3,50	
Appelshof	15,95	hart	7,21	3,50	
Barkow	15,95	hart	7,21	3,50	
Bartmannshagen	15,95	hart	7,21	3,50	
Boltenhagen	15,95	hart	7,21	3,50	
Glashagen	15,95	hart	7,21	3,50	
Grimmen	15,95	hart	7,21	3,50	
Heidebrink	15,95	hart	7,21	3,50	
Hoikenhagen	15,95	hart	7,21	3,50	
Kaschow	15,95	hart	7,21	3,50	
Klein Lehmhagen	15,95	hart	7,21	3,50	
Klevenow	15,95	hart	7,21	3,50	
Papenhagen	15,95	hart	7,21	3,50	
Rolofshagen	15,95	hart	7,21	3,50	
Schönenwalde	15,95	hart	7,21	3,50	
Sievershagen	15,95	hart	7,21	3,50	
Stoltenhagen	15,95	hart	7,21	3,50	
Ungnade	15,95	hart	7,21	3,50	
Vietlipp	15,95	hart	7,21	3,50	
Willerswalde	15,95	hart	7,21	3,50	
Müggewalde	20,20	hart	7,35	2,00	
Bassin	20,20	hart	7,35	2,00	
Borgstedt	20,20	hart	7,35	2,00	
Brönkow	20,20	hart	7,35	2,00	
Dorow	20,20	hart	7,35	2,00	
Gerlachsruh	20,20	hart	7,35	2,00	
Grammendorf	20,20	hart	7,35	2,00	
Gransebieth	20,20	hart	7,35	2,00	
Grellenberg	20,20	hart	7,35	2,00	
Groß Lehmhagen	20,20	hart	7,35	2,00	
Glewitz	20,20	hart	7,35	2,00	
Hohenwieden	20,20	hart	7,35	2,00	
Holthof	20,20	hart	7,35	2,00	
Jahnkow	20,20	hart	7,35	2,00	
Keffenbrink	20,20	hart	7,35	2,00	
Kirch Baggendorf	20,20	hart	7,35	2,00	
Langenfelde	20,20	hart	7,35	2,00	
Leyerhof	20,20	hart	7,35	2,00	

Tabelle zur Werkstoffauswahl in der Trinkwasserinstallation

Tabelle 1

Ort	°dH	Härtestufe	Ph-Wert	TOC	
Nehringen	20,20	hart	7,35	2,00	
Quitzin	20,20	hart	7,35	2,00	
Splietsdorf	20,20	hart	7,35	2,00	
Vorland	20,20	hart	7,35	2,00	
Rodde	20,20	hart	7,35	2,00	
Strelow	20,20	hart	7,35	2,00	
Turow	20,20	hart	7,35	2,00	
Voigtsdorf	20,20	hart	7,35	2,00	
Zarnekow	20,20	hart	7,35	2,00	
Zarrentin	20,20	hart	7,35	2,00	
Elmenhorst	21,01	hart	7,37	2,20	
Bookhagen	21,01	hart	7,37	2,20	
Rakow	23,34	hart	7,39	1,8	
Behnkenhagen	23,34	hart	7,39	1,8	
Bretwisch	23,34	hart	7,39	1,8	
Dönnie	23,34	hart	7,39	1,8	
Dreizehnhausen	23,34	hart	7,39	1,8	
Grabow	23,34	hart	7,39	1,8	
Groß Bisdorf	23,34	hart	7,39	1,8	
Griebenow	23,34	hart	7,39	1,8	
Grischow	23,34	hart	7,39	1,8	
Groß Zarnewan	23,34	hart	7,39	1,8	
Kandelin	23,34	hart	7,39	1,8	
Klein Bisdorf	23,34	hart	7,39	1,8	
Kreutzmannshagen	23,34	hart	7,39	1,8	
Lüssow	23,34	hart	7,39	1,8	
Neuendorf	23,34	hart	7,39	1,8	
Poggendorf	23,34	hart	7,39	1,8	
Prützmanshagen	23,34	hart	7,39	1,8	
Schmiedtkow	23,34	hart	7,39	1,8	
Willershagen	23,34	hart	7,39	1,8	
Wüst Eldena	23,34	hart	7,39	1,8	
Wüstenbilow	23,34	hart	7,39	1,8	
Wüsteney	23,34	hart	7,39	1,8	
Reinberg	24,95	hart	7,36	1,50	
Ahrendsee	24,95	hart	7,36	1,50	
Altenhagen	24,95	hart	7,36	1,50	
Brandshagen	24,95	hart	7,36	1,50	
Bremerhagen	24,95	hart	7,36	1,50	
Dömitzow	24,95	hart	7,36	1,50	
Engelswacht	24,95	hart	7,36	1,50	
Falkenhagen	24,95	hart	7,36	1,50	
Gerdeswalde	24,95	hart	7,36	1,50	
Gristow //Riems	24,95	hart	7,36	1,50	
Groß Miltzow	24,95	hart	7,36	1,50	
Hankenhagen	24,95	hart	7,36	1,50	
Horst	24,95	hart	7,36	1,50	
Jäger	24,95	hart	7,36	1,50	
Jeaser	24,95	hart	7,36	1,50	
Kirchdorf	24,95	hart	7,36	1,50	
Klein Miltzow	24,95	hart	7,36	1,50	
Mannhagen	24,95	hart	7,36	1,50	

Tabelle1

Middelhagen	24,95	hart	7,36	1,50	
-------------	-------	------	------	------	--

Tabelle zur Werkstoffauswahl in der Trinkwasserinstallation

Ort	°dH	Härtestufe	Ph-Wert	TOC	
Neuhof	24,95	hart	7,36	1,50	
Niederhinrichtshagen	24,95	hart	7,36	1,50	
Niederhof	24,95	hart	7,36	1,50	
Oberhinrichtshagen	24,95	hart	7,36	1,50	
Reinkenhausen	24,95	hart	7,36	1,50	
Schönhof	24,95	hart	7,36	1,50	
Segebadenhau	24,95	hart	7,36	1,50	
Stahlbrode	24,95	hart	7,36	1,50	
Tremt	24,95	hart	7,36	1,50	
Wendorf	24,95	hart	7,36	1,50	
Wilmshagen	24,95	hart	7,36	1,50	
Wüstenfelde	24,95	hart	7,36	1,50	
Deyelsdorf	30,47	hart	7,13	2,60	
Bassendorf	30,47	hart	7,13	2,60	
Fäsekow	30,47	hart	7,13	2,60	
Stubbendorf	30,47	hart	7,13	2,60	
Techlin	30,47	hart	7,13	2,60	